

# Výzva k podání nabídky.

**Název akce: „Instalace nové vodovodní přípojky z řádu do budovy FS v Krnově“.**

Naše společnost má záměr realizovat v letošním roce zakázku: „Instalace nové vodovodní přípojky z řádu do budovy FS v Krnově“. V případě Vašeho zájmu o realizaci Vás žádáme o zpracování nabídky pro uvedenou zakázku. Nabídka bude zpracována dle níže uvedených podmínek a to písemnou formou. V případě, že nemáte zájem o předložení nabídky, zašlete prosím písemné odmítnutí /např. faxem, e-mailem .../.

## 1. Podmínky pro zpracování nabídky:

### 1.1. **Předmětem dodávky bude:**

#### 1.1.1. **Instalace nové vodovodní přípojky z vodovodního řádu ve vodoměrné šachtě za vodoměrem do stávajícího vodovodního rozvodu budovy fotbalového stadionu:**

1.1.1.1. jedná se o napojení ve stávající vodoměrné šachtě za vodoměrem, původní vodovodní přípojka ZS zůstane zachována, původní napojení budovy FS bude zrušeno,

1.1.1.2. provedení nového rozvodu v D63 v délce cca 30 metrů /dle platných norem a předpisů/ v zeleném pásu včetně zemních prací a geodetického zaměření a vytýčení sítí až po první vstup stávající přípojky budovy FS, propojení a využití jejího prostupu do suterénu /1.PP/ budovy FS,

1.1.1.3. dále nový rozvod v suterénu /v 1.PP/ PPR 63 – cca 20 metrů, PPR 50 - 20 metrů, PPR 40 - 20 metrů, PPR 32 - 10 metrů včetně propojení na stávající rozvody před vodoměry celkem 4 přípojná místa a

1.1.1.4. izolace nového potrubí a zaslepení stávajících zbylých 3 kusů přípojek vody.

1.1.1.5. Zásyp jam a rýh původní zeminou a uvedení do původního stavu.

1.1.1.6. Dezinfekce potrubí, tlakové zkoušky atd...

#### 1.1.2. **Veškeré dopravní náklady /pokud budou účtovány/.**

1.1.3. **Potřebná dokumentace.** /prohlášení o shodě, záruční listy, návody na použití, atd... /

Poznámka: rozměry, délky potrubí, prostupy ... je nutné ověřit měřením na místě!

## 2. Náležitosti nabídky:

- 2.1. Položkový rozpočet, včetně celkové ceny za zakázku /celkovou cenu uveďte bez DPH a včetně DPH/.
- 2.2. Termín realizace: od 16. 6. 2014 do 18. 7. 2014.
- 2.3. Záruka na zakázku.
- 2.4. Návrh smlouvy o dílo.
- 2.5. Prokázání oprávnění k podnikání, včetně výpisu z obchodního rejstříku.
- 2.6. Reference na podobné akce.

3. Termín předložení nabídky: poštou nebo osobně nejpozději do **28. 03. 2014 do 12.00 hod.** do sídla zadavatele na adresu Stará 11, 794 01 Krnov, podatelna v 1. NP.

4. Termín oznámení výsledku výběru nejvhodnějšího dodavatele: písemně do **11. 04. 2014.**

5. Kritérium výběru nejvhodnějšího dodavatele: **nejnižší cena za dílo.**

Případné dotazy Vám zodpoví Ing. Vladislav Skopal, vedoucí sportovních a rekreačních zařízení, tel. 602 550 213;.

Příloha: schéma instalace nové vodovodní přípojky z řádu do budovy FS

Ing. Štefan Ledvoň .....  
jednatel společnosti